

<p>Принято: на Совете Центра</p> <p>Протокол № <u>94</u> от <u>23 сентября</u> 201<u>7</u> г Председатель Совета Центра <u>Шпицнадель Б.М.</u></p>	<p>Согласовано: с профсоюзным комитетом ГБОУ ОЦДиК</p> <p>Протокол № <u>56</u> от <u>08 сентяб.</u> 201<u>7</u> г Председатель профсоюзного комитета <u>Захарова И.А.</u></p>	<p>Утверждаю: Директор ГБОУ ОЦДиК</p> <p>Приказ № <u>258</u> от <u>23 сентября</u> 201<u>7</u> г Директор ГБОУ ОЦДиК <u>Кондакова О.Н.</u></p> 
--	---	--

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке производства работ в условиях повышенной опасности
в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке производства работ в условиях повышенной опасности в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».

1.2. **Наряд-допуск** - письменное распоряжение на безопасное производство работ в условиях повышенной опасности, где указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ в условиях повышенной опасности. Данная форма наряда-допуска может быть при необходимости изменена (Приложение 1).

1.3. К работам повышенной опасности относятся все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, восстановительных и других работ, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, а также работы, связанные с повышенным риском (работы на высоте, вблизи линий электропередачи, в колодцах, с сосудами, работающими под давлением), требующие подготовки рабочего места, и связанное с этим травмирование (отравление) персонала. Наряд-допуск выписывается обязательно.

1.4. Примерный перечень работ повышенной опасности в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» (далее – ГБОУ ОЦДиК) составляется специалистом охраны труда и утверждается приказом директора (Приложение 2). На все работы в условиях повышенной опасности, перечисленные в указанном перечне, должен оформляться наряд-допуск.

1.5. При ликвидации аварий работы могут производиться без оформления наряда-допуска под надзором и контролем ответственных лиц предприятия до устранения прямой угрозы. Для продолжения работ оформляется наряд-допуск.

1.6. В ГБОУ ОЦДиК должен быть прошнурованный, пронумерованный и скрепленный печатью Журнал учета выдачи нарядов-допусков (Приложение 3).

Срок хранения нарядов-допусков - один год со дня их выдачи

1.7. Настоящее Положение не распространяется на работы в электроустановках, на которые наряд-допуск оформляется в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

1.8. При производстве работ в условиях повышенной опасности работниками ГБОУ ОЦДиК на территории другого предприятия или работников другого предприятия на территории ГБОУ ОЦДиК оформляется акт-допуск.

2. Требования к персоналу, выполняющему работы в условиях повышенной опасности

2.1. Оформляет наряд-допуск заместитель директора по безопасности, который будет руководить работами в условиях повышенной опасности.

2.2. Ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ в условиях повышенной опасности являются: должностные

лица, выдающие наряд-допуск, допускающий к работе, производитель работ, а также непосредственные исполнители работ.

2.3. Ответственное лицо, выдающее наряд-допуск, несет ответственность за обеспечение безопасного выполнения работы в условиях повышенной опасности, за достоверность указанных в наряде-допуске мер безопасности, а также за качественный состав назначенных им ответственных лиц внесенных в наряд-допуск и исполнителей работ.

2.4. При проведении работ в условиях повышенной опасности в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначаются несколько производителей работ, допускающих к работе в соответствии с количеством смен и графиком выходов.

2.5. Допускающий к работе по наряду-допуску несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске.

2.6. Допускающий к работе перед разрешением к проведению работ, а также при продлении наряда-допуска обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителя работ об особенностях непосредственно на месте производства работ.

2.7. Если у технологического персонала, предупрежденного о производстве работ по наряду-допуску, смена закончилась, а у персонала, работающего по наряду-допуску, еще продолжается, то допускающий должен предупредить технологический персонал, приступающий к работе о проведении работ по наряду-допуску.

2.8. Приемка и сдача смен производится на рабочих местах.

2.9. В ГБОУ ОЦДиК запрещается производство работ в условиях повышенной опасности в темное время суток, не зависимо от наличия достаточного искусственного освещения. Проведение работ в условиях повышенной опасности в темное время суток допускается только с целью ликвидации последствий аварии или для предотвращения аварии.

2.10. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности на рабочем месте. Инструктаж оформляется записью в наряде-допуске. При изменении состава бригады производитель работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду и записать их фамилии в наряд-допуск.

2.11. Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по охране труда и технике безопасности, соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды, спец.обуви и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда, в том числе контрольно-измерительных приборов.

2.12. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение инструкций и требований правил охраны труда и техники безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование во время работы спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

3. Порядок оформления наряда-допуска

3.1. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста.

3.2. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

3.3. При одновременной работе на одном объекте нескольких подрядных организаций перед оформлением наряда-допуска ОУ совместно с подрядными организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда и включает их в наряд-допуск, который выдается производителю работ каждой организации.

3.4. Работы, производимые вблизи действующих автомобильных дорог, линий электропередач, теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологий, а также все земляные работы должны быть предварительно согласованы лицом, выдающим наряд-допуск, с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации и т. д.) в случае необходимости должны прилагаться к наряду-допуску.

3.5. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан указанными в нем лицами.

3.6. При допуске бригады к работе, допускающий к работе вручает наряд-допуск производителю работ.

3.7. Производитель работ при приемке смены обязан принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском, лично проверить условия производства, сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ и приступить к работе после получения разрешения допускающего к работе.

3.8. Производитель работ и допускающий не имеют права отлучаться с места производства работ с момента их начала до окончания. В исключительных случаях, допускающий по согласованию с производителем работ может покинуть место производства работ для передачи сообщения или получения необходимой информации, связанной с выполняемыми работами при отсутствии телефонной или радиосвязи.

3.9. Допускающий к работе обязан прекратить выполнение работ, изъять наряд-допуск, оформить его вновь и произвести допуск к работе заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- возникла аварийная ситуация;
- обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;
- при производстве работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, могущей привести к травмированию персонала;
- возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.

3.10. В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

3.11. При необходимости временного прекращения работ по наряду-допуску, по указанию допускающего к работе, производитель работ удаляет подчиненный персонал с места работы и возвращает наряд-допуск допускающему.

Возобновление работ в условиях повышенной опасности производится по разрешению допускающего после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих, по наряду-допуску и возвращения наряда-допуска производителю работ.

3.12. При прекращении работ по условиям производства на срок продолжительностью более одной смены, наряд-допуск остается у производителя работ, а бригада может приступить вновь к работе в условиях повышенной опасности по его разрешению.

3.13. При перерыве в работе более одной смены разрешается продление наряда-допуска после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасности, оговоренных в наряде-допуске.

3.14. Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего к работе и производителя работ. При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается производителем работ и заместителем директора по безопасности.

3.15. Руководство ГБОУ ОЦДиК не имеет права начинать эксплуатацию оборудования (агрегата и т. п.) после работы по наряду-допуску до возвращения производителем работ закрытого наряда-допуска.

3.16. В наряде-допуске перечисляются названия и номера всех чертежей, схем и прочих документов, которые использовались при выполнении работ.

3.17. Нумерация нарядов-допусков должна выполняться в виде двух чисел, через дефис, например, 2-16. Первое число обозначает порядковый номер наряда-допуска, который был выписан с начала текущего года. Второе число обозначает текущий год.

к Положению о порядке производства работ в условиях повышенной опасности в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»

**НАРЯД - ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности**

от _____ 20__ г.

I. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ _____ с бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы:

(наименование работ, место проведения)

2. Для производства работ необходимы:

материалы _____;

инструменты _____;

защитные средства _____;

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

4. Особые условия

5. Начало работы в _____ ч. _____ мин. _____ 20__ г.

Окончание работы в _____ ч. _____ мин. _____ 20__ г.

Режим работы

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается

(должность, ф., и., о.)

7. Наряд-допуск выдал

(должность, ф., и., о., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ

(должность, ф., и., о., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:*

(ответственное лицо должность, ф., и., о., подпись)

II. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:

ответственный руководитель работ _____,

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)*

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены

Разрешаю приступить к работам* _____
(должность, ф.и.о., допускающего к работе, дата и подпись)

Ответственный руководитель работ _____
(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ _____
(дата, подпись)

13. Работы начаты в ____ ч ____ мин _____ 20__ г.

Ответственный руководитель работ _____
(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ____ ч ____ мин _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель работ

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия*

(дата, подпись)

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ). При работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

* Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.

к Положению о порядке производства работ в условиях повышенной опасности в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»

**Перечень
мест производства и видов работ, на выполнение которых
необходимо выдавать наряд-допуск**

1. Верхолазные работы (на высоте более 5 м).
2. Работы на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте без защитных ограждений.
3. Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов, гидравлических подъемников и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередач.
4. Выполнение работ с применением грузоподъемных механизмов в непосредственной близости от проезжей части эксплуатируемых автомобильных дорог.
5. Выполнение работ в электроустановках на кабельных, воздушных линиях и охранной зоне электропередач.
6. Работа по очистке остекления зданий, выполнение на высоте и с помощью грузоподъемных механизмов.
7. Выполнение работ в колодцах, шахтах, замкнутых и труднодоступных пространствах.
8. Земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.
9. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных и каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
10. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.
11. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственной деятельности – так называемые совмещенные работы.
12. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега.
13. Работа по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов массой более 0,2 т при отсутствии подъемных средств.

14. Погрузо-разгрузочные работы на автотранспорте, выполняемые работниками, временно назначенными на эту работу.

15. Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных вентиляционных систем производственных участков.

16. Работы с применением строительно-монтажного пистолета.

17. Подъем грузов на крышу зданий с помощью нестандартно установленных подъемных сооружений с применением лебедок, блоков, консолей и т.д.

18. Выполнение газоопасных работ.

19. Проведение огневых работ в пожаро - и взрывоопасных помещениях.

20. Ремонтные работы в силовых распределительных шкафах в электроустановках выше 1000 В.

21. Работы, выполняемые с частичным снятием напряжения:

- в электроустановках выше 1000 В;

- в электроустановках до 1000 В

при выполнении электромонтажных и ремонтных работ на магистральных и кабельных линиях, а также в силовых распределительных шкафах.

22. Присоединение вновь смонтированных водопроводов к действующим.

23. Испытание тепловой сети на расчетное давление и температуру теплоносителя.

24. Теплоизоляционные работы на действующих теплопроводах и оборудований.

к Положению о порядке производства работ в условиях повышенной опасности в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»

Журнал учета работ по нарядам-допускам

Номер наряда - допуска	Дата выдачи	Краткое описание работ по наряду - допуску	На какой срок выдан наряд - допуск	Ф.И.О., подпись, дата		Ф.И.О., подпись лица, получившего закрытый наряд - допуск по выполнению работ, дата
				выдавшего наряд - допуск	получившего наряд - допуск	

Пронумерована, прошнурована, скреплена
печатью на 6-ти (Шести) листах.

Директор

ГБОУ ОЦДК

О.Н. Кондакова

